

荒瀬ダム発電所で発電される電力の売却に関する仕様書

荒瀬ダム発電所で発電される電力の売却については、この仕様書に定めるところによる。

1 件名

令和 8 年度荒瀬ダム発電所で発電される電力の売却

2 施設概要最大出力 3 0 8 kw

- (1) 最大使用水量 0 . 6 0 m³/ s
- (2) 最大有効落差 6 2 . 7 m
- (3) 水車形式及び台数 横軸単輪単流渦巻フランシス水車
- (4) 発電機形式 三相交流誘導発電機
- (5) 周波数 6 0 H z
- (6) 連携電圧 6 , 6 0 0 V
- (7) 力率 8 5 %以上
- (8) 接続電力系統 九州電力株式会社

(9) 需給地点

鹿児島県肝属郡肝付町波見字古木場 3524-10 地先の発注者が設置した構内 1 号柱に設置した開閉器の接続点

(10) 保安上の責任分界点

受給地点と同様とする。

(11) 電気工作物の財産分界点

需給地点と同様とする。ただし、余剰電力を計量する取引用電力計等は九州電力株式会社の所有である。

3 履行場所

鹿児島県肝属郡肝付町波見字古木場 3524-10 地先 荒瀬ダム発電所

4 契約期間

令和 8 年 4 月 1 日 0 時から令和 9 年 3 月 31 日 24 時まで

5 発電電力量実績（平成 30 年 4 月～令和 7 年 10 月）

別紙 荒瀬ダム発電所発電電力量実績参照

6 契約内容

(1) 契約方法

単価契約

(2) 予定売電電力量

約 1, 410, 000 kwh

なお、この電力量は、令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までの 12 ヶ月の予定量であり、担保するものではない。

(3) 供給期間

令和 8 年 4 月 1 日 0 時から令和 9 年 3 月 31 日 24 時まで

(4) その他

共同組合などを結成している場合で、その加入費及び、負担金等が発生する場合は、他の電気事業者間の公平性を保つため、これらの経費を入札額に反映されることとし、契約後に請求しないものとする。

7 発電設備の認定状況

本施設は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」第 6 条に規定される認定発電設備である。

(1) 設備の区分

水力発電設備

(2) 調達期間

平成 29 年 12 月 1 日から令和 19 年 11 月 30 日

(3) 調達金額

29 円/kwh (税抜)